N n/n	N кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
1	К1	ПВ3 1х1	ША1	LE1	*	
2	К2	ПВ3 1х1	ША1	LE2	*	
3	К3	ПВ3 1х1	ША1	LE3	*	
4	К4	ПВ3 1х1	ША1	LE4	*	
5	К5	ПВ3 1х1	ША1	LE5	*	
6	К6	ПВ3 1х1	ША1	LE6	*	
7	К6	КВВГнг–LS 2х1,5	ША1	NS1	*	

Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров.

* – Длинну кабеля определить по месту.

Марка кабеля	Кол., шт.	Длина, м.	Примечание
Кабель КВВГнг–LS 2х1,5	1	*	
Кабель ПВ3 1х1	6	*	

Подпись и дата

Инв.N дубл.

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Н. контр.

Втор. пров.

Проверил

Разработал

АБВГ - 28.07-123-НТХ.КЖ

Система поддержания уровня жидкости в ёмкости.
На базе САУ-У.Д, «Алгоритм 20».

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Кабельный журнал

Формат А4