| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ША1 | Шкаф автоматики в составе: | | | | шт. | 1 | | |
| | Шкаф электромонтажный IP54 | | | | шт. | 1 | | По выбору Заказчика |
| A1 | Универсальный логический контроллер САУ-У | САУ-У | САУ-У.Д | ООО "ОВЕН" | шт. | 1 | 0,7 | |
| HL1 | Сигнальная лампа 220В | | | | шт. | 1 | | "Авария" |
| QF1 | Двухполюсный автоматический выключатель | | | | шт. | 1 | | По выбору Заказчика |
| SB1 | Тумблер | | | | шт. | 1 | | "Пуск" |
| XT1, XT2 | Группа клемм | | | | шт. | 8 | | |
| | | | | | | | | |
| LE1, LE2 | Датчик уровня кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ.Х | ДС.ПВТ | | ООО "ОВЕН" | шт. | 2 | | |
| NS1 | Насос ~220В | | | | шт. | 1 | | По выбору Заказчика |
| | Кабель КВВГЭнг-LS 4х1 | | | | м | | | Длинну кабеля определять по месту |
| | Кабель КВВГнг-LS 2х1,5 | | | | м | | | Длинну кабеля определять по месту |

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | АБВГ -28.07-023-НТХ.СО |
| Н. контр. | | | | Система управления насосом, работающим на заполнение или осушение емкости без гистерезиса. На базе САУ-У.Д, «Алгоритм 02». |
| Втор. пров. | | | | Спецификация оборудования, изделий и материалов |
| Проверил | | | | |
| Разработал | | | | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Формат А3