N n/n	N кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
1	K1	КВВГнг–LS 2x1,5	PS1	ША1	*	
2	K2	КВВГнг–LS 2x1,5	PS2	ША1	*	
3	K3	МКЭШ 3x0,35	TT1	ША1	*	
4	K4	МКЭШ 3x0,35	TT2	ША1	*	
5	K5	МКЭШ 3x0,35	TT3	ША1	*	
6	K6	МКЭШ 3x0,35	TT4	ША1	*	
7	K7	МКЭШ 3x0,35	TT5	ША1	*	
8	K8	КВВГЭнг–LS 4x1,5	PT1	ША1	*	
9	K9	КВВГнг–LS 3x1,5	ET1	ША1	*	
10	K10	КВВГЭнг–LS 4x1,5	ET1	ША1	*	
11	K11	КВВГнг–LS 3x1,5	ET2	ША1	*	
12	K12	КВВГЭнг–LS 4x1,5	ET2	ША1	*	
13	K13	КВВГнг–LS 2x1,5	NS1	ША1	*	
14	K14	КВВГнг–LS 2x1,5	NS2	ША1	*	
15	K15	КВВГнг–LS 2x1,5	NS3	ША1	*	
16	K16	КВВГнг–LS 2x1,5	NS4	ША1	*	
17	K17	КВВГнг–LS 2x1,5	NS5	ША1	*	
18	K18	КВВГнг–LS 2x1,5	NS6	ША1	*	
19	K19	КВВГнг–LS 2x1,5	NS7	ША1	*	

Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров.

* – Длинну кабеля определить по месту.

Марка кабеля	Кол., шт.	Длина, м.	Примечание
Кабель КВВГЭнг–LS 4x1,5	3	*	
Кабель КВВГнг–LS 3x1,5	2	*	
Кабель КВВГнг–LS 2x1,5	9	*	
МКЭШ 3x0,35	5	*	

Подпись и дата

Инв.N дубл.

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

АБВГ - 15.07-НТХ.КЖ

Управление системой отопления и ГВС на базе ОВЕН ТРМ132М (дискретное управление)

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Н. контр.

Втор. пров.

Проверил

Разработал

Кабельный журнал

Формат А4