


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA4	Активный емкостной бесконтактный датчик ВБ1П.30М.130.15.12.5.Z НПФ "МЕГА-К"	3	
QF1	Автомат защиты	1	



Примечание:

Допустимо применение активных бесконтактных датчиков, имеющих релейный выход.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	САУ-М6, Подключение емкостного бесконтактного датчика Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов И.И.						
Провер.		Иванов И.И.						
Т.контр.		Иванов И.И.						
Рук.раз.								
Н.контр.		Иванов И.И.						
Утв.		Иванов И.И.						
						Лист	Листов 1	

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата