Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору Заказчика
A1	Универсальный логический контроллер САУ-У	САУ-У	САУ-У.Щ11	ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,7	
HL1	Лампа сигнальная 220В				шт.	1		"Авария"
QF1	Двухполюсный автоматический выключатель				шт.	1		По выбору Заказчика
SB1	Кнопка с фиксацией				шт.	1		По выбору Заказчика
XT1, XT2	Группа клемм				шт.	8		
NS1, NS2	Насос ~220В				шт.	2		По выбору Заказчика
PS1	Реле давления Danfoss KPI35	KPI35		ТМ "Danfoss"	шт.	1		
	Кабель КВВГнг-LS 2х1,5				м			Длинну кабеля определять по месту
	Кабель ПВСнг 2х0,75				м			Длинну кабеля определять по месту

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

				АБВГ -28.07-041-НТХ.СО		
				Система управления двумя циркуляционными насосами, работающих поочерёдно на одну магистраль. На базе САУ-У.Щ11, «Алгоритм 11».	Стадия	Лист	Листов
					Р		1
Н. контр.				Спецификация оборудования, изделий и материалов		
Втор. пров.						
Проверил						
Разработал						

Формат А3