N n/п	N кабеля	Марка кабеля и сечение жил	Начальная точка подключения	Конечная точка подключения	Длина, м	Примечание
1	К1	КВВГЭнг–LS 4х1,5	BTL 1/1	К01	*	
2	К2	КВВГЭнг–LS 4х1,5	BTL 2/1	К01	*	
3	К3	КВВГнг–LS 3х1,5	BVP 1/1	К01	*	
4	К4	КВВГнг–LS 3х1,5	EXI 1/1	К01	*	
5	К5	КВВГЭнг–LS 4х1,5	BTL 2/1	К01	*	
6	К6	КВВГЭнг–LS 14х1,5	К01	ША1	*	

Марка кабеля	Кол., шт.	Длина, м.	Примечание
Кабель КВВГЭнг–LS 4х1,5	3	*	
Кабель КВВГнг–LS 3х1,5	2	*	
Кабель КВВГЭнг–LS 14х1,5	1	*	

Нарезку кабеля выполнять после фактических замеров.

* – Длинну кабеля определить по месту.

Подпись и дата

Инв.N дубл.

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

				АБВГ - 4.08-НТХ.КЖ			
				Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте (три газоанализатора)	Стадия	Лист	Листов
					Р		1
Н. контр.							
Втор. пров.				Кабельный журнал			
Проверил							
Разработал							

Формат А4